

NOTE OPERATIVE:

- Impiego personale: 4 volontari massimo
- Tempo di messa in opera: 3 minuti primi
- vasca operativa con altezza acqua 1.20m

Checklist

Passo	Descrizione
1. <input type="checkbox"/>	Pulire accuratamente la superficie dove va montata la vasca
2. <input type="checkbox"/>	Stendere il telo protettivo
3. <input type="checkbox"/>	Stendere la vasca
4. <input type="checkbox"/>	Verificare che lo scarico della vasca punti a valle
5. <input type="checkbox"/>	Mettere sdraiate le piantane ognuna al suo posto con all'esterno il piano d'appoggio
6. <input type="checkbox"/>	Tra una piantana e l'altra mettere le traverse
7. <input type="checkbox"/>	Un primo volontario mette in piedi la prima piantana e rimane in questa posizione fino al termine dell'operazione di montaggio
8. <input type="checkbox"/>	Un secondo volontario, procedendo in senso antiorario, posiziona le successive piantane e attende che il terzo volontario fissi le traverse
9. <input type="checkbox"/>	Il quarto volontario, indossato il marsupio contenente gli spinotti di fissaggio, fissa gli stessi negli appositi alloggiamenti
10. <input type="checkbox"/>	Terminata la sequenza il primo volontario si preoccupa di controllare che le piantane siano dritte e...
11. <input type="checkbox"/>	... nel caso in cui le basi delle stesse non si trovino in piano provvedere ad inserire sotto la base gli appositi spessori
12. <input type="checkbox"/>	IMPORTANTE! Accertarsi che per un diametro di 30 metri non si trovino a terra oggetti che, all'arrivo dell'elicottero, potrebbero trasformarsi in proiettili!
13. <input type="checkbox"/>	Comunicare all'addetto alla pompa di iniziare l'invio di acqua
14. <input type="checkbox"/>	All'approssimarsi dell'arrivo dell'elicottero comunicare all'addetto alla pompa di abbassare la pressione dell'acqua
15. <input type="checkbox"/>	Togliere il collo d'oca dal bordo della vasca, per evitare che resti aggrappato alla benna dell'elicottero
16. <input type="checkbox"/>	Ad operazione terminata fissare di nuovo il collo d'oca al bordo della vasca
17. <input type="checkbox"/>	Comunicare all'addetto alla pompa di riprendere l'invio di acqua

Redatto da Luca Oberti - gennaio 2012